

adresat:

Biuro Inżynierskie MK S.J.
M.Krawczyk
K.Strzeżyk
Ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-600 Oświęcim

Nasz znak: D-T/991/2018
Oświęcim, dnia 08.05.2018r.

Wasz znak:

dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2018r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu informuje, że w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są kable energetyczne średniego napięcia stanowiące własność naszej Spółki, wkreślone na planie sytuacyjnym linią ciągłą koloru czerwonego. Przewody te zasilają Stację Uzdatniania Wody Zaborze, a ich uszkodzenie grozi przerwą w dostawie wody do połowy Miasta oraz Gminy Oświęcim. W związku z powyższym prace związane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz z zachowaniem poniższych uwag:

- 1) Odcinki kabli energetycznych pod projektowanymi zjazdami z ul. Unii Europejskiej należy wymienić i zabezpieczyć rurami ochronnymi, a koszty wykonania przebudowy należy wliczyć w koszty inwestycji.
- 2) Końce rur ochronnych należy wyprowadzić na odległość 1,0 m poza krawędzie projektowanych zjazdów z drogi.
- 3) W przypadku koniecznym do określenia dokładnej głębokości posadowienia linii energetycznych należy wykonać wykopy kontrolne.
- 4) Każdorazowe odkrycie przewodów energetycznych należy niezwłocznie zgłaszać do PWiK Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
- 5) Roboty ziemne w rejonie istniejących kabli energetycznych należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
- 6) O rozpoczęciu robót budowlanych w rejonie ww. uzbrojenia powiadomić pisemnie PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Załącznik:

1 egz. mapy sytuacyjnej w skali 1:500

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x D-T - a/a.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa