

Oświęcim, dnia 01 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.23.2019.IV

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu** przesyłam poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1:

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg proszę o wyjaśnienie n/w niejasności w przedmiarze robót nr 1

Poz. 3.1.1 nr KNR 2-31/106/3 wg katalogu warstwa 6 cm - wg inwestora 10 cm

Poz. 3.2.1 nr KNR 2-31/114/7 wg katalogu warstwa 8 cm - wg inwestora 20 cm

Poz. 3.3.1. nr KNR 2-31/109/1 wg katalogu warstwa 12 cm - wg inwestora 20 cm

W wyżej wymienionych pozycjach w przedmiarach powinny być określone krotności lub pozycje za każdy następny cm do grubości warstwy zgodnej z projektem. Takie same rozbieżności występują w pozycjach 3.4.1, 4.1.1, 4.1.2.

Odpowiedź:

Roboty w przedmiarze robót nr 1: poz. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 4.1.1, 4.1.2 wycenić przyjmując grubość materiału podaną przez kosztorysanta w opisie pozycji z uwzględnieniem rzeczywistych przewidywanych kosztów wykonania.

Pytanie 2:

Ponadto inwestor przewidział czyszczenie kolektorów 500/750 oraz 300 mm o zamuleniu 1/3 czy to zamulenie jest sprawdzone ponieważ na kolektorze jajowym 500/750 brak studzienek rewizyjnych.

Odpowiedź:

Zamulenie w kanałach sanitarnym i deszczowym jest niewiadome. Grubość zamulenia określi się w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie 3:

Ponadto proszę o informację który odcinek Kanalizacji sanitarnej jest do remontu rękawem – w projekcie nie oznaczono.

Odpowiedź:


Rękaw na kanalizacji sanitarnej przewidziany jest na jedynym odcinku kanalizacyjnym w pasie drogowym ul. Żwirki i Wigury, który zaczyna się od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

Pytanie 4:

Proszę również o określenie gdzie projektant przewidział nawierzchnie asfaltowe ponieważ nie jest zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Nawierzchnia asfaltowa przewidziana jest do wykonania na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego po wykonaniu robót kanalizacyjnych.

Z. up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

mgr inż. Andrzej Bojarski